

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

Výběrové řízení

Zakázka malého rozsahu, která je zadávána na základě obecné výjimky podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky

**OBNOVA NÁMĚSTÍ U PELÁNOVA KOPEČKU –
HLUBOKÉ MAŠŮVKY – „ČÁST B-PARKOVIŠTĚ“**

Zadavatel: územně samosprávný celek dle § 4
odst. 1 písm. d) ZZVZ

Druh veřejné zakázky: stavební práce

Zadavatel veřejné zakázky

Obec Hluboké Mašůvky

Dotaz č. 1:

Pro napojení přípojky do dešťové kanalizace je nutné uvést materiál a dimenzi stávající dešťové kanalizace a také hloubku stávající dešťové kanalizace, jelikož položka 831350113 Kanalizační přípojka z trub PVC, D 160 mm obsahuje také zemní práce, tudíž znalost hloubky potrubí po ocenění zemních prací je důležitá.

Odpověď č. 1:

Hloubka stávající dešťové kanalizace je 2,75 m. Materiál stávající kanalizace je PP DN400.

V Hlubokých Mašůvkách dne 31.10.2019

Bc. Zbyněk Frey
starosta